

寶興能源股份有限公司

簡 明 月 報

113 年 12 月份

INA ENERGY
寶晶能源

本月報彙編單位：寶晶業務部 電話：(02)2796-1122

公開資訊：<https://www.inaenergy.com.tw/index.php#page-top>

編制日期：114 年 01 月 18 日

【發電業】

目錄

壹、營運綜合摘要分析報告

一、公司簡介

二、業務狀況

三、財務狀況

四、重大營運事件

壹、營運綜合摘要分析報告 1

貳、簡明月報..... 2

一、發電業之每月供電報告 2

表 1-1 裝置容量 3

表 1-2 發電量 8

表 1-3 發電設備運作情形 16

表 燃料耗用量 - 不適用..... 30

表 1-4 機組停機容量 31

表 1-6 發電機組之空氣污染排放量 - 不適用 32

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表 - 不適用 32

二、發電業之每月售電報告 33

表 2-1 售予公用售電業之售電量 34

三、收支實績比較表..... 36

壹、營運綜合摘要分析報告

一、公司簡介

寶興能源股份有限公司為寶晶能源股份有限公司旗下電業公司，成立於 108 年 4 月 16 日，目前資本額 12 億元，寶興能源致力於太陽光電發電廠之開發，配合政府綠能政策及「2025 年非核家園」的目標，於屏東縣枋寮鄉開發太陽光電地面型電站，第一期工程於 110 年 12 月 30 日併聯試運轉，嗣後經經濟部 112 年 6 月 8 日經授能字第 11200116810 號函核發發電業執照，電廠裝置容量預估擴展至 200MW。

二、業務狀況

(1) 113 年 12 月份總裝置容量為 62,117.265 瓩。

(2) 113 年 12 月份總毛發電量為*,**,268.16 度

淨發電量為*, **,268.16 度，全月供電穩定。

三、財務狀況

詳如收支實績比較表。

四、重大營運事件

1.本月開始轉供日月光-中壢廠

貳、簡明月報

發電業與再生能源發電業當月之供電報告、售電報告以及收支實績比較表。

一、發電業之每月供電報告

發電業與再生能源發電業當月之供電情形及設備狀況，含裝置容量、發電量、發電設備運作情形（包含容量因數、可用率、最大出力值、熱耗率）、燃料耗用量、機組停機容量等項目。

項目	內容	表單編號
1. 裝置容量	當月各發電機組之裝置容量	1-1
2. 發電量	當月各發電機組之毛發電量、廠用電量、淨發電量、自用電量	1-2
3. 發電設備運作情形	當月各發電機組之發電設備容量因數、可用率、最大出力值，以及各發電機組之每度低熱值毛熱耗率（LHV Gross）	1-3
4. 機組停機容量	當月及預計下個月各發電機組之停機事由、停機容量、停機期間	1-4

表 1-1 裝置容量

能源別	電廠/發電站 名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	枋寮一期	A1-1(枋一) (2024-10-01)	217.08	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮一期	A1-5(枋一) (2024-10-01)	450.24	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮一期	A1-8(枋一) (2024-10-01)	112.56	0.00%	Inv01
太陽能	枋寮一期	A2-1(枋一) (2024-10-01)	463.64	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮一期	A2-4(枋一) (2024-10-01)	538.68	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮一期	A4-1(枋一) (2023-12-01)	1,874.66	0.00%	Inv01~16
太陽能	枋寮一期	A4-2(枋一) (2023-12-01)	737.00	0.00%	Inv01~07
太陽能	枋寮一期	A4-5(枋一) (2023-12-01)	828.12	0.00%	Inv04~08
太陽能	枋寮一期	A4-8(枋一) (2023-12-01)	431.48	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮一期	A5-1(枋一) (2023-12-01)	564.81	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮一期	A5-3(枋一) (2024-10-01)	1,019.74	0.00%	Inv05~13
太陽能	枋寮一期	A5-5(枋一) (2023-12-01)	619.08	0.00%	Inv04~09
太陽能	枋寮一期	A5-7(枋一) (2023-12-01)	632.48	0.00%	Inv05~10
太陽能	枋寮一期	A5-8(枋一) (2023-12-01)	651.24	0.00%	Inv05~10
太陽能	枋寮一期	A5-10(枋一) (2023-12-01)	664.64	0.00%	Inv06~11
太陽能	枋寮一期	A5-1(枋一) (2023-12-01)	564.81	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮一期	A6-3(枋一) (2023-12-01)	308.20	0.00%	Inv01~03

能源別	電廠/發電站 名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	枋寮一期	A6-4(枋一) (2023-12-01)	340.36	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮一期	A6-5(枋一) (2023-12-01)	549.40	0.00%	Inv01~06
太陽能	枋寮一期	A6-6(枋一) (2023-12-01)	187.60	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮一期	A6-8(枋一) (2023-12-01)	967.48	0.00%	Inv03~11
太陽能	枋寮一期	A7-1(枋一) (2023-07-10)	970.16	0.00%	Inv05~13
太陽能	枋寮一期	A7-2(枋一) (2023-12-01)	750.40	0.00%	Inv01~07
太陽能	枋寮一期	A7-7(枋一) (2023-12-01)	1,182.55	0.00%	Inv01~11
太陽能	枋寮一期	A7-8(枋一) (2023-12-01)	705.51	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮一期	A7-9(枋一) (2023-07-10)	267.33	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮一期	A7-10(枋一) (2023-12-01)	747.72	0.00%	Inv04~10
太陽能	枋寮一期	A8-1(枋一) (2024-12-01)	312.22	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮一期	A8-2(枋一) (2024-10-01)	1,010.36	0.00%	Inv01~09
太陽能	枋寮一期	A8-4(枋一) (2023-12-01)	379.22	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮一期	A8-5(枋一) (2023-12-01)	1,002.32	0.00%	Inv06~11
太陽能	枋寮一期	A8-7(枋一) (2023-12-01)	1,086.07	0.00%	Inv01~10
太陽能	枋寮一期	A8-8(枋一) (2023-12-01)	501.16	0.00%	Inv06~11
太陽能	枋寮一期	A8-9(枋一) (2023-12-01)	578.88	0.00%	Inv03~08
太陽能	枋寮二期	A1-2(枋二) (2024-10-01)	603.00	0.00%	Inv01~05

能源別	電廠/發電站 名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	枋寮二期	A1-3(枋二) (2024-12-01)	990.00	0.00%	Inv01~09
太陽能	枋寮二期	A1-4(枋二) (2024-10-01)	190.08	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮二期	A1-9(枋二) (2024-12-01)	720.72	0.00%	Inv01~08
太陽能	枋寮二期	A2-2(枋二) (2024-12-01)	205.92	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮二期	A2-5(枋二) (2024-10-01)	1,524.25	0.00%	Inv07~20
太陽能	枋寮二期	A2-6(枋二) (2024-12-01)	1,021.68	0.00%	Inv04~10
太陽能	枋寮二期	A3-1(枋二) (2024-10-01)	826.32	0.00%	Inv06~12
太陽能	枋寮二期	A3-2(枋二) (2024-10-01)	943.36	0.00%	Inv01~08
太陽能	枋寮二期	A3-3(枋二) (2024-10-01)	1,715.20	0.00%	Inv01~15
太陽能	枋寮二期	A3-4(枋二) (2024-10-01)	625.68	0.00%	Inv01~06
太陽能	枋寮二期	A3-6(枋二) (2024-12-01)	1,937.76	0.00%	Inv01~17
太陽能	枋寮二期	A3-7(枋二) (2024-10-01)	589.60	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮二期	A4-2(枋二) (2024-10-01)	1,293.60	0.00%	Inv08~19
太陽能	枋寮二期	A5-2(枋二) (2024-10-01)	1,848.00	0.00%	Inv03~18
太陽能	枋寮二期	A5-3(枋二) (2024-10-01)	361.13	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮二期	A5-5(枋二) (2024-10-01)	311.55	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮二期	A5-7(枋二) (2024-10-01)	467.28	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮二期	A5-10(枋二) (2024-10-01)	567.60	0.00%	Inv01~05

能源別	電廠/發電站 名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	枋寮二期	A6-1(枋二) (2024-12-01)	752.40	0.00%	Inv01~07
太陽能	枋寮二期	A6-2(枋二) (2024-10-01)	1,143.12	0.00%	Inv01~10
太陽能	枋寮二期	A6-3(枋二) (2024-10-01)	761.12	0.00%	Inv04~10
太陽能	枋寮二期	A6-6(枋二) (2024-10-01)	1,267.20	0.00%	Inv03~14
太陽能	枋寮二期	A6-7(枋二) (2024-10-01)	1,082.40	0.00%	Inv01~10
太陽能	枋寮二期	A7-3(枋二) (2024-10-01)	303.60	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮二期	A7-5(枋二) (2024-10-01)	823.68	0.00%	Inv01~09
太陽能	枋寮二期	A8-3(枋二) (2024-10-01)	1,077.12	0.00%	Inv01~10
太陽能	枋寮二期	A8-4(枋二) (2024-12-01)	805.20	0.00%	Inv05~12
太陽能	枋寮三期	A1-1(枋三) (2024-12-01)	959.85	0.00%	Inv05~13
太陽能	枋寮三期	A1-5(枋三) (2024-12-01)	1,129.95	0.00%	Inv04~10
太陽能	枋寮三期	A1-8(枋三) (2024-12-01)	1,003.59	0.00%	Inv02~10
太陽能	枋寮三期	A2-6(枋三) (2024-12-01)	351.95	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮三期	A3-1(枋三) (2024-12-01)	575.91	0.00%	Inv01~05
太陽能	枋寮三期	A4-5(枋三) (2024-12-01)	368.55	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮三期	A4-6(枋三) (2024-12-01)	753.30	0.00%	Inv01~06
太陽能	枋寮三期	A4-7(枋三) (2024-12-01)	2,123.82	0.00%	Inv01~16
太陽能	枋寮三期	A4-8(枋三) (2024-12-01)	1,664.55	0.00%	Inv05~19

能源別	電廠/發電站 名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	枋寮三期	A5-2(枋三) (2024-12-01)	174.96	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮三期	A5-6(枋三) (2024-12-01)	631.80	0.00%	Inv01~06
太陽能	枋寮三期	A5-8(枋三) (2024-12-01)	379.08	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮三期	A6-2(枋三) (2024-12-01)	1,392.39	0.00%	Inv11~22
太陽能	枋寮三期	A6-6(枋三) (2024-12-01)	1,504.17	0.00%	Inv15~25
太陽能	枋寮三期	A7-1(枋三) (2024-12-01)	427.68	0.00%	Inv01~04
太陽能	枋寮三期	A7-4(枋三) (2024-12-01)	194.40	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮三期	A7-6(枋三) (2024-12-01)	308.61	0.00%	Inv01~03
太陽能	枋寮三期	A7-10(枋三) (2024-12-01)	171.32	0.00%	Inv01~02
太陽能	枋寮三期	A8-2(枋三) (2024-12-01)	591.71	0.00%	Inv10~15
太陽能	枋寮三期	A8-4(枋三) (2024-12-01)	539.46	0.00%	Inv13~17
太陽能	枋寮三期	A8-6(枋三) (2024-12-01)	459.27	0.00%	Inv01~04
合計			62,117.265		

表 1-2 發電量

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮一期	A1-1	**, 585.20		0.00		**, 585.20				
太陽能	枋寮一期	A1-5	**, 643.00		0.00		**, 643.00				
太陽能	枋寮一期	A1-8	**, 613.00		0.00		**, 613.00				
太陽能	枋寮一期	A2-1	**, 127.00		0.00		**, 127.00				
太陽能	枋寮一期	A2-4	**, 382.00		0.00		**, 382.00				
太陽能	枋寮一期	A4-1	***, 474.80	-22.79%	0.00		***, 474.80	-22.79%			
太陽能	枋寮一期	A4-2	**, 401.00	-21.59%	0.00		**, 401.00	-21.59%			
太陽能	枋寮一期	A4-5	**, 959.00	-18.07%	0.00		**, 959.00	-18.07%			
太陽能	枋寮一期	A4-8	**, 127.00	-13.91%	0.00		**, 127.00	-13.91%			
太陽能	枋寮一期	A5-1	**, 267.00	-13.00%	0.00		**, 267.00	-13.00%			

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮一期	A5-3	**, 998.00	19.73%	0.00		**, 998.00	19.73%			
太陽能	枋寮一期	A5-5	**, 650.00	-18.04%	0.00		**, 650.00	-18.04%			
太陽能	枋寮一期	A5-7	**, 938.00	-15.30%	0.00		**, 938.00	-15.30%			
太陽能	枋寮一期	A5-8	**, 430.00	-18.47%	0.00		**, 430.00	-18.47%			
太陽能	枋寮一期	A5-10	**, 270.00	-17.46%	0.00		**, 270.00	-17.46%			
太陽能	枋寮一期	A6-3	**, 627.00	-19.05%	0.00		**, 627.00	-19.05%			
太陽能	枋寮一期	A6-4	**, 862.00	-20.62%	0.00		**, 862.00	-20.62%			
太陽能	枋寮一期	A6-5	**, 309.00	-21.91%	0.00		**, 309.00	-21.91%			
太陽能	枋寮一期	A6-6	**, 369.00	-22.01%	0.00		**, 369.00	-22.01%			
太陽能	枋寮一期	A6-8	**, 788.00	33.82%	0.00		**, 788.00	33.82%			

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮一期	A7-1	**, 807.00	0.86%	0.00		**, 807.00	0.86%			
太陽能	枋寮一期	A7-2	**, 229.00	-20.96%	0.00		**, 229.00	-20.96%			
太陽能	枋寮一期	A7-7	***, 091.00	-19.92%	0.00		***, 091.00	-19.92%			
太陽能	枋寮一期	A7-8	**, 606.00	-16.82%	0.00		**, 606.00	-16.82%			
太陽能	枋寮一期	A7-9	**, 318.00	0.93%	0.00		**, 318.00	0.93%			
太陽能	枋寮一期	A7-10	**, 254.00	-18.36%	0.00		**, 254.00	-18.36%			
太陽能	枋寮一期	A8-1	**, 149.00		0.00		**, 149.00				
太陽能	枋寮一期	A8-2	**, 328.00		0.00		**, 328.00				
太陽能	枋寮一期	A8-4	**, 564.00	-21.62%	0.00		**, 564.00	-21.62%			
太陽能	枋寮一期	A8-5	**, 710.00	-13.60%	0.00		**, 710.00	-13.60%			

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮一期	A8-7	***, 403.00	-22.56%	0.00		***, 403.00	-22.56%			
太陽能	枋寮一期	A8-8	** , 579.00	-24.42%	0.00		** , 579.00	-24.42%			
太陽能	枋寮一期	A8-9	** , 107.00	-25.13%	0.00		** , 107.00	-25.13%			
太陽能	枋寮二期	A1-2	** , 621.00				** , 621.00				
太陽能	枋寮二期	A1-3	** , 677.62				** , 677.62				
太陽能	枋寮二期	A1-4	** , 485.00				** , 485.00				
太陽能	枋寮二期	A1-9	** , 601.90				** , 601.90				
太陽能	枋寮二期	A2-2	** , 188.00				** , 188.00				
太陽能	枋寮二期	A2-5	***, 775.00				***, 775.00				
太陽能	枋寮二期	A2-6	** , 148.00				** , 148.00				
太陽能	枋寮二期	A3-1	** , 611.00				** , 611.00				

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮二期	A3-2	**, 076. 00				**, 076. 00				
太陽能	枋寮二期	A3-3	***, 932. 00				***, 932. 00				
太陽能	枋寮二期	A3-4	**, 228. 00				**, 228. 00				
太陽能	枋寮二期	A3-6	***, 829. 00				***, 829. 00				
太陽能	枋寮二期	A3-7	**, 153. 34				**, 153. 34				
太陽能	枋寮二期	A4-2	***, 677. 20				***, 677. 20				
太陽能	枋寮二期	A5-2	***, 434. 00				***, 434. 00				
太陽能	枋寮二期	A5-3	**, 148. 10				**, 148. 10				
太陽能	枋寮二期	A5-5	**, 792. 00				**, 792. 00				
太陽能	枋寮二期	A5-7	**, 389. 00				**, 389. 00				
太陽能	枋寮二期	A5-10	**, 412. 00				**, 412. 00				

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮二期	A6-1	**, 080. 00				**, 080. 00				
太陽能	枋寮二期	A6-2	***, 712. 00				***, 712. 00				
太陽能	枋寮二期	A6-3	**, 434. 00				**, 434. 00				
太陽能	枋寮二期	A6-6	***, 345. 50				***, 345. 50				
太陽能	枋寮二期	A6-7	***, 365. 00				***, 365. 00				
太陽能	枋寮二期	A7-3	**, 870. 00				**, 870. 00				
太陽能	枋寮二期	A7-5	**, 246. 00				**, 246. 00				
太陽能	枋寮二期	A8-3	***, 600. 00				***, 600. 00				
太陽能	枋寮二期	A8-4	**, 731. 10				**, 731. 10				
太陽能	枋寮三期	A1-1	**, 224. 00				**, 224. 00				
太陽能	枋寮三期	A1-5	***, 971. 00				***, 971. 00				

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮三期	A1-8	**, 780.00				**, 780.00				
太陽能	枋寮三期	A2-6	**, 750.00				**, 750.00				
太陽能	枋寮三期	A3-1	**, 604.00				**, 604.00				
太陽能	枋寮三期	A4-5	**, 371.00				**, 371.00				
太陽能	枋寮三期	A4-6	**, 983.00				**, 983.00				
太陽能	枋寮三期	A4-7	***, 547.90				***, 547.90				
太陽能	枋寮三期	A4-8	***, 788.00				***, 788.00				
太陽能	枋寮三期	A5-2	**, 350.50				**, 350.50				
太陽能	枋寮三期	A5-6	**, 431.00				**, 431.00				
太陽能	枋寮三期	A5-8	**, 342.00				**, 342.00				
太陽能	枋寮三期	A6-2	***, 358.00				***, 358.00				

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量(A)		廠用電量(B)		淨發電量(A-B)		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	枋寮三期	A6-6	***, 357.00				***, 357.00				
太陽能	枋寮三期	A7-1	** , 175.00				** , 175.00				
太陽能	枋寮三期	A7-4	** , 898.00				** , 898.00				
太陽能	枋寮三期	A7-6	** , 869.00				** , 869.00				
太陽能	枋寮三期	A7-10	** , 818.00				** , 818.00				
太陽能	枋寮三期	A8-2	** , 854.00				** , 854.00				
太陽能	枋寮三期	A8-4	** , 615.00				** , 615.00				
太陽能	枋寮三期	A8-6	** , 655.00				** , 655.00				
合 計			*, ***, 268.16				*, ***, 268.16				

表 1-3 發電設備運作情形

(1)容量因數、可用率、最大出力值

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A1-1	12.13%		12.39%		99.60%		99.51%		68.10%		80.65%		本月最大出力值為147.83(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A1-5	12.43%		12.62%		99.60%		99.51%		68.58%		76.57%		本月最大出力值為308.76(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A1-8	12.67%		12.87%		99.60%		99.51%		71.71%		81.73%		本月最大出力值為80.72(kW)，發生於12/21，11~12時
太陽能	枋寮一期	A2-1	12.79%		13.00%		100.00%		99.64%		70.37%		80.98%		本月最大出力值為326.25(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A2-4	12.82%		13.00%		100.00%		99.64%		70.44%		77.59%		本月最大出力值為379.45(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A4-1	12.22%	0.19%	15.92%	2.03%	100.00%	0.00%	99.50%	-0.50%	66.92%	-1.15%	81.07%	8.50%	本月最大出力值為1254.59(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A4-2	12.29%	0.19%	15.98%	2.11%	100.00%	0.00%	99.50%	-0.50%	67.21%	-0.48%	82.25%	8.83%	本月最大出力值為495.37(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A4-5	12.33%	0.25%	16.15%	2.32%	100.00%	0.00%	99.23%	-0.77%	68.53%	2.15%	85.34%	13.85%	本月最大出力值為567.48(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A4-8	12.50%	0.73%	16.17%	2.64%	100.00%	0.00%	99.23%	-0.77%	66.69%	5.13%	84.52%	15.16%	本月最大出力值為287.75(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A5-1	13.15%	1.18%	16.64%	2.99%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.35%	4.19%	89.23%	15.87%	本月最大出力值為397.36(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A5-3	13.05%	1.03%	12.57%	-1.46%	100.00%	1.21%	99.23%	0.44%	70.83%	7.11%	58.78%	-14.30%	本月最大出力值為722.28(kW)，發生於12/21，11~12時
太陽能	枋寮一期	A5-5	12.52%	0.89%	16.23%	2.54%	100.00%	1.21%	99.23%	0.44%	66.74%	2.42%	82.19%	10.90%	本月最大出力值為413.17(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A5-7	12.95%	1.10%	16.67%	2.78%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	69.57%	2.64%	85.41%	12.87%	本月最大出力值為440.04(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A5-8	12.47%	1.00%	16.17%	2.64%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	65.32%	3.14%	78.76%	9.72%	本月最大出力值為425.4(kW)，發生於12/20，11~12時
太陽能	枋寮一期	A5-10	12.79%	0.91%	16.66%	2.65%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	74.24%	8.50%	86.99%	12.83%	本月最大出力值為493.45(kW)，發生於12/21，11~12時
太陽能	枋寮一期	A6-3	12.48%	0.50%	16.35%	2.45%	100.00%	0.00%	99.23%	-0.77%	68.63%	-0.67%	86.59%	14.72%	本月最大出力值為211.53(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A6-4	12.58%	0.44%	16.40%	2.24%	100.00%	0.00%	99.50%	-0.50%	69.49%	4.72%	87.37%	14.44%	本月最大出力值為236.5(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A6-5	12.55%	0.37%	16.34%	2.20%	100.00%	0.00%	99.50%	-0.50%	67.69%	2.68%	84.23%	12.49%	本月最大出力值為371.88(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A6-6	12.44%	0.15%	16.46%	2.20%	100.00%	0.00%	99.50%	-0.50%	68.18%	4.16%	88.58%	17.26%	本月最大出力值為127.9(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A6-8	12.75%	0.49%	16.62%	2.32%	100.00%	0.00%	99.23%	-0.77%	70.15%	4.31%	84.70%	19.47%	本月最大出力值為678.64(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A7-1	12.03%	-0.33%	15.71%	0.23%	100.00%	0.00%	99.50%	0.71%	65.94%	-3.11%	82.37%	-8.03%	本月最大出力值為639.76(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A7-2	12.40%	1.35%	16.28%	1.39%	100.00%	1.21%	99.50%	1.91%	69.60%	8.06%	86.10%	3.74%	本月最大出力值為522.3(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A7-7	12.63%	0.75%	16.75%	2.83%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.31%	4.41%	87.25%	14.14%	本月最大出力值為831.41(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A7-8	12.69%	0.82%	16.81%	2.66%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.36%	-17.94%	86.24%	-9.21%	本月最大出力值為496.37(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A7-9	12.73%	0.86%	16.95%	2.81%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.45%	18.82%	85.99%	29.04%	本月最大出力值為188.34(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A7-10	12.63%	0.78%	16.87%	2.80%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.30%	1.06%	85.86%	13.12%	本月最大出力值為525.62(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-1	12.55%		12.55%		100.00%		100.00%		69.48%		69.48%		本月最大出力值為216.94(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-2	12.42%		12.88%		100.00%		99.64%		69.71%		80.89%		本月最大出力值為704.3(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮一期	A8-4	12.61%	0.67%	16.64%	2.55%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	67.79%	-1.45%	84.14%	12.22%	本月最大出力值為257.06(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-5	12.57%	1.90%	16.43%	3.56%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	69.86%	9.30%	85.51%	14.60%	本月最大出力值為700.26(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-7	12.67%	0.98%	16.53%	2.68%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	70.28%	1.10%	85.19%	10.84%	本月最大出力值為763.24(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-8	12.22%	0.67%	16.09%	2.54%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	68.70%	-0.88%	87.51%	13.33%	本月最大出力值為344.31(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮一期	A8-9	12.33%	0.72%	16.26%	2.63%	100.00%	1.21%	99.50%	0.71%	69.17%	2.84%	87.51%	12.34%	本月最大出力值為400.42(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A1-2	12.40%		12.53%		99.60%		99.51%		66.00%		77.25%		本月最大出力值為397.98(kW)，發生於12/29，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮二期	A1-3	12.31%		12.31%		99.60%		99.60%		66.30%		66.30%		本月最大出力值為656.41(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A1-4	12.36%		12.51%		99.60%		99.51%		68.27%		75.45%		本月最大出力值為129.76(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A1-9	12.79%		7.50%		99.60%		99.51%		70.31%		70.31%		本月最大出力值為506.75(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A2-2	12.52%		12.52%		100.00%		100.00%		66.22%		66.22%		本月最大出力值為136.36(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A2-5	12.94%		13.17%		100.00%		99.64%		70.84%		79.71%		本月最大出力值為1079.72(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A2-6	12.78%		8.05%		100.00%		99.64%		70.28%		70.28%		本月最大出力值為718.06(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮二期	A3-1	12.79%		12.99%		100.00%		99.54%		69.42%		78.95%		本月最大出力值為573.61(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A3-2	12.69%		12.84%		100.00%		99.54%		68.72%		79.72%		本月最大出力值為648.32(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A3-3	12.77%		13.07%		100.00%		99.54%		69.82%		79.50%		本月最大出力值為1197.56(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A3-4	12.94%		13.20%		100.00%		99.54%		68.07%		77.27%		本月最大出力值為425.93(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A3-6	12.20%		12.20%		100.00%		100.00%		63.09%		63.09%		本月最大出力值為1222.59(kW)，發生於12/29，11~12時
太陽能	枋寮二期	A3-7	12.57%		13.04%		100.00%		99.54%		67.82%		75.70%		本月最大出力值為399.89(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮二期	A4-2	12.33%		12.36%		100.00%		99.63%		66.05%		75.75%		本月最大出力值為854.47(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A5-2	12.76%		12.96%		100.00%		99.44%		68.20%		77.81%		本月最大出力值為1260.26(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A5-3	13.08%		13.32%		100.00%		99.44%		69.88%		80.71%		本月最大出力值為252.37(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A5-5	12.85%		13.23%		100.00%		99.44%		69.03%		77.96%		本月最大出力值為215.07(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A5-7	13.06%		13.37%		100.00%		99.44%		69.63%		78.68%		本月最大出力值為325.39(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A5-10	12.65%		13.03%		100.00%		99.44%		69.58%		80.72%		本月最大出力值為394.91(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮二期	A6-1	12.52%		12.52%		100.00%		100.00%		67.96%		67.96%		本月最大出力值為511.33(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A6-2	12.08%		58.38%		100.00%		99.64%		64.04%		75.53%		本月最大出力值為732.01(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A6-3	12.79%		48.20%		100.00%		99.64%		70.02%		81.60%		本月最大出力值為532.94(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A6-6	12.55%		52.59%		100.00%		99.64%		66.34%		78.47%		本月最大出力值為840.72(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A6-7	12.59%		37.51%		100.00%		99.64%		69.09%		81.38%		本月最大出力值為747.87(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A7-3	12.34%		7.73%		100.00%		99.64%		66.04%		76.35%		本月最大出力值為200.5(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮二期	A7-5	12.61%		14.32%		100.00%		99.64%		69.21%		81.60%		本月最大出力值為570.08(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A8-3	12.68%		28.18%		100.00%		99.64%		69.43%		77.84%		本月最大出力值為747.88(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮二期	A8-4	12.81%		6.83%		100.00%		99.64%		70.09%		24.51%		本月最大出力值為564.36(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A1-1	13.05%		13.05%		99.60%		99.60%		72.47%		72.47%		本月最大出力值為695.59(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A1-5	12.84%		12.84%		99.60%		99.60%		71.92%		71.92%		本月最大出力值為812.66(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A1-8	12.96%		12.96%		99.60%		99.60%		72.57%		72.57%		本月最大出力值為728.35(kW)，發生於12/21，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮三期	A2-6	12.51%		12.51%		100.00%		100.00%		67.81%		67.81%		本月最大出力值為238.65(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A3-1	13.21%		13.21%		100.00%		100.00%		72.31%		72.31%		本月最大出力值為416.43(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A4-5	12.90%		12.90%		100.00%		100.00%		72.56%		72.56%		本月最大出力值為267.42(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A4-6	12.84%		12.84%		100.00%		100.00%		71.25%		71.25%		本月最大出力值為536.74(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A4-7	12.95%		12.95%		100.00%		100.00%		71.22%		71.22%		本月最大出力值為1512.63(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A4-8	13.06%		13.06%		100.00%		100.00%		71.92%		71.92%		本月最大出力值為1197.2(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮三期	A5-2	13.33%		13.33%		100.00%		100.00%		71.62%		71.62%		本月最大出力值為125.3(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A5-6	13.49%		13.49%		100.00%		100.00%		71.74%		71.74%		本月最大出力值為453.23(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A5-8	13.24%		13.24%		100.00%		100.00%		69.31%		69.31%		本月最大出力值為262.73(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A6-2	12.87%		12.87%		100.00%		100.00%		69.94%		69.94%		本月最大出力值為973.82(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A6-6	13.08%		13.08%		100.00%		100.00%		70.83%		70.83%		本月最大出力值為1065.44(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A7-1	13.25%		13.25%		100.00%		100.00%		70.72%		70.72%		本月最大出力值為302.46(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
太陽能	枋寮三期	A7-4	13.07%		13.07%		100.00%		100.00%		72.72%		72.72%		本月最大出力值為141.36(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A7-6	13.01%		13.01%		100.00%		100.00%		72.12%		72.12%		本月最大出力值為222.58(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A7-10	13.19%		13.19%		100.00%		100.00%		73.52%		73.52%		本月最大出力值為125.95(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A8-2	12.91%		12.91%		100.00%		100.00%		72.17%		72.17%		本月最大出力值為427.01(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A8-4	13.36%		13.36%		100.00%		100.00%		73.83%		73.83%		本月最大出力值為398.31(kW)，發生於12/02，11~12時
太陽能	枋寮三期	A8-6	12.78%		12.78%		100.00%		100.00%		70.83%		70.83%		本月最大出力值為325.28(kW)，發生於12/02，11~12時

能源別	電廠／發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	實績值(%)	較上年同期	
合計			12.71%		15.69%		99.95%		99.64%		69.45%		77.04%		

(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率 (LHV Gross) - 不適用

表 燃料耗用量 - 不適用

INA ENERGY
寶晶能源

表 1-4 機組停機容量

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份			下個月		備註
		停機 裝置容量	停機期間(起)	停機期間(迄)	停機 裝置容量	停機期間	
A1-1(枋一) (2024-10-01)	K13	217.08	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-5(枋一) (2024-10-01)	K13	450.24	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-8(枋一) (2024-10-01)	K13	112.56	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-2(枋二) (2024-10-01)	K13	603.00	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-3(枋二) (2024-12-01)	K13	990.00	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-4(枋二) (2024-10-01)	K13	190.08	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-9(枋二) (2024-12-01)	K13	720.72	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-1(枋三) (2024-12-01)	K13	959.85	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-5(枋三) (2024-12-01)	K13	1,129.95	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			
A1-8(枋三) (2024-12-01)	K13	1,003.59	113/12/30(一) 15:00	113/12/30(一) 18:00			

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K13	線路工作
K 2	解聯	K14	指令試運轉
K 3	待機	K15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K16	外因跳機
K 5	減載	K17	核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 6	檢修，保養	K18	核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 7	故障	K19	核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K21	試運轉
K10	大修	K22	爐管破
K10A	大修逾排程	K23	LNG 用量限制
K11	單獨運轉	K24	中油 LNG 管路檢修
K12	線路故障	KK	其他

表 1-6 發電機組之空氣污染排放量 – 不適用

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表 – 不適用

二、發電業之每月售電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業之售電狀況。其中，傳統發電業僅能售予公用售電業；再生能源發電業則可售予公用售電業、再生能源售電業及透過直供、轉供售予終端用戶。各發電業依其售電對象填報相關內容，含售電量及用戶數。

項目	內容	表單編號
1. 售予公用售電業之售電量	當月各能源類別售電量	2-1
2. 售予再生能源售電業之售電量	當月售予其他再生能源售電業之售電量	2-2

INA ENERGY
寶晶能源

表 2-1 售予公用售電業之售電量

能源別	本月份		一至本月份止累計		備註
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	***, 527.00	78.70%	** , *** , 777.00	98.61%	
合計	***, 527.00		** , *** , 777.00		

INA ENERGY
寶晶能源

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量

能源別	行業別	用戶名稱*	本月份		一至本月份止累計	
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
太陽能	電力供應業	寶富電力	*, ***, 782.00	69.61%	**, ***, 575.00	91.45%
合計			*, ***, 782.00		**, ***, 575.00	

1. 112 年 9 月起，始轉供寶富電力，以致當本月累積數值僅 586,762 度，故同期增減%數與累積數值%數較異常。

INA ENERGY
寶晶能源

三、收支實績比較表

項 目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同期 (D)	差異 (C-D)
1. 營業收入	**, ***, 226	**, ***, 031	-**, ***, 805	***, ***, 348	***, ***, 775	***, ***, 573
電業收入	**, ***, 226	**, ***, 031	-**, ***, 805	***, ***, 348	***, ***, 775	***, ***, 573
其他營業收入	0	0	0	0	0	0
2. 營業支出	**, ***, 540	**, ***, 937	**, ***, 603	***, ***, 263	***, ***, 796	***, ***, 467
營業成本	**, ***, 065	**, ***, 840	-*, ***, 775	***, ***, 743	***, ***, 883	***, ***, 860
營業費用	**, ***, 475	***, 097	**, ***, 378	**, ***, 520	**, ***, 913	**, ***, 607
3. 營業收益(1-2)	**, ***, 686	**, ***, 094	-**, ***, 408	***, ***, 085	***, ***, 979	**, ***, 106
4. 稅前盈餘	**, ***, 686	**, ***, 094	-**, ***, 408	***, ***, 085	***, ***, 979	**, ***, 106

INA ENERGY
寶晶能源